


Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение
«Детский сад №49»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры для
инвалидов и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования «МДОАУ № 49»



г. Оренбург



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОАУ № 49
Шабанова О.П.
10 октября 2011 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 49».
- 1.2. Адрес местонахождения объекта: г. Оренбург, улица Калининградская, д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1783 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1990, последнего капитального ремонта - 2012.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - ___ - ___.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 49», сокращенное МДОАУ № 49.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 460029, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Калининградская д.17.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): оперативное.
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Оренбурга.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кирова, 44.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,

другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160.

2.7. Участие в исполнении ИПРА: да, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусами №18 и №30, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: - .

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 450 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 7-12 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): подъем на ж/д пути.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А"	-	доступность всех зон и помещений (универсальная);
"Б"	-	доступны специально выделенные участки и помещения;
"ДУ"	-	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
"ВНД"	-	не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,С,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	асфальтирование
8.	Все зоны и участки	асфальтирование

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется /не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области, дата <*>:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "____" _____ 20__ г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОАУ № 49
Шабанова О.П.
"10" сентября 2024 г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 49».

1.2. Адрес местонахождения объекта: 460029, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Калининградская д.17, телефон: 8 (3532) 538727.

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1783 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1990 г., последнего капитального ремонта: 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального ___-___.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 49», сокращенное МДОАУ № 49

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 460029, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Калининградская д.17.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): оперативное.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Оренбурга.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кирова, 44.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная

2.2. Вид оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА): да/нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусами №18, №30, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: _-__.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 450 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 7-12 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): подъем на ж/д пути.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СаНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ

		объекта <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А"	-	доступность всех зон и помещений (универсальная);
"Б"	-	доступны специально выделенные участки и помещения;
"ДУ"	-	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
"ВНД"	-	не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности
Оренбургской области согласовано:

(подпись)

(наименование должности)

(инициалы, фамилия, номер телефона)

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
N 1

"10" октября 2024 г.

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 49»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 49».

1.2. Адрес местонахождения объекта: 460029, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Калининградская д.17, телефон: 8 (3532) 538727.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1783 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1990, последнего капитального ремонта: 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - .

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 49», сокращенное МДОАУ № 49 .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 460029, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Калининградская д.17.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте Дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусами №18 и № 30 доехать до остановки, затем далее пешком до объекта организации.

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: - .

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): подъем на ж/д пути.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для всех категорий инвалидов, требуется помощь сотрудника.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения

_____ (наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех категорий инвалидов универсальная.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии

_____ (полное наименование комиссии по координации)

деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается):

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту,	- на <u>7</u> л.
2. Входа (входов) в здание	- на <u>5</u> л.
3. Путей движения в здании	- на <u>5</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	- на <u>7</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	- на <u>3</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	- на <u>5</u> л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	- на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):	_____.

Руководитель
рабочей группы:

Заведующий МДОАУ № 49 Шабанова О.П.
(должность, инициалы, фамилия)

Шабанова
(подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВО и МР О. К. Шмыгарева
(должность, инициалы, фамилия)

Шмыгарева
(подпись)

Заместитель заведующего по АХР М.В. Явнова

(должность, инициалы, фамилия)
Музыкальный руководитель Е.Н. Бледнова
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)
Бледнова
(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления ООО "Вистарис" Салникова Т.Д. Салникова
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 20 ____ г.
(протокол от _____ N _____) комиссией _____.
(наименование)

Приложение 1
к акту обследования ОСИ N 1
от "10" апреля 2024 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 49», г. Оренбург, улица Калининградская, д.17
(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет размещенных знаковых средств отображения информации для инвалидов и МГН, которая предоставляет необходимую и достаточную визуальную информацию, способствующую уверенной ориентации, безопасности и эффективной жизнедеятельности	К,О, С,Г	У входа на территорию объекта разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2003 и СП-101-2001, с размерами 200 на 200мм	ТР

			жизнедеятельнос ти			
1.2	Путь (пути) движени я на территор ии	ест ь	-	К,О, С	-	
1.3	Лестница (наружна я)	ест ь	не соответствует	К,О. С	Лестница не оборудована пандусами	ТР
1.4	Пандус (наружн ый)	нет	-	-	-	-
1.5	Автостоя нка и парковка	нет	не выделено ни одно машино- место для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида- колясочника	К	Объект, территорией для размещения парковочных мест для стоянки, транспортного средства инвалида- колясочника не владеет. Необходимо данную информацию разместить на сайте МДОАУ № 49 и прием инвалидов- колясочников передвигающихс я на транспортном средстве осуществлять по предварительно му звонку. В последующем, согласовать с Администрацией	ТР

					города вопрос о выделении МДОАУ № 49 необходимой территории (не далее 50м) от доступного входа с размерами 6,0*3,6м для парковки транспортного средства инвалида-колясочника	
	Общие требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам. Организация мест отдыха на участке.				

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ		1,2	ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно, требуется обустройство места отдыха и установка тактильных табличек внутри здания.


Главный вход (выход) на территорию



Главный вход (выход) в здание



Путь (пути) движения на территории



Лестница (наружная)



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Детский сад № 49», г. Оренбург, улица Калининградская, д.17

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/ п	Наименование функцио- нально- планиров- очного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пл ане	N фо то	Содержан ие	Зна чи мо для инв али да (ка тег ори я)	Содержание	Ви ды ра бо т
2. 1.	Лестница (наружна я)	есть	-	1	Приспособ лено частично	О, С,Г ,У	Установка пандуса	ТР
2. 2.	Пандус (наружн ый)	нет	-	-	-	-	-	-
2. 3.	Входная площадк а (перед дверью)	есть	-	2	-	-	-	-
2. 4.	Дверь (входная)	есть	-	-	При открывани и двери навстречу движению,	С	При открывании двери навстречу движению, на	ТР

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.

Лестница (наружная)



Приложение 2 (п.2.3., 2.4)
Фото № 2

Входная площадка (перед дверью)



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 49», г. Оренбург, улица Калининградская, д.17
(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/ п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/н ет	N на пл ане	N ф от о	Содержание	Зн ач им о дл я ин вал ид а (ка тег ор ия)	Содержание	Вид ы раб от
3. 1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ест ь	-	1	При входе из тамбура в вестибюль имеется перепад высотой 0,7 мм. В зоне ожидания отсутствуют	К, С	Для преодоления перепада высоты приобрести инвентарный переносной пандус и использовать его в случае	ТР

					сиденья с опорой для спины и подлокотниками		необходимости с помощью обученного персонала. Предусмотреть не менее одного стула (кресла) с подлокотниками и надежной опорой для спины и обозначить знаком доступности для инвалидов.	
3. 2.	Лестница (внутри здания)	есть	-	2	Перед лестницей нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нет контрастных полос.	К, О, С	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести полосы желтого цвета.	ТР
3. 3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3. 4.	Лифт пассажирский (или подъемн	нет	-	-	-	-	-	-

	ик)							
3. 5.	Дверь	ест ь	-	-	Приспособл ено	С	-	-
3. 6.	Пути эвакуаци и (в т.ч. зоны безопасн ости)	ест ь	-	-	-	-	-	-
	Общие требован ия к зоне	Наиболее удобный и короткий путь к зоне целевого назначения, гигиенические сертификаты на материалы, используемые инвалидами, выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола.						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		1,2	ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути внутри здания доступны условно, требуется индивидуальное решение с ТРС, а также организовать помощь сотрудников.

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

Фото 1 этажа



Лестница (внутри здания –правое крыло)



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Детский сад № 49», г. Оренбург, улица Калининградская, д.17

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/ п	Наименование функцион- ально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ес ть/ не т	N на пла не	N фо то	Содержан ие	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержан ие	Ви ды раб от
4. 1.	Кабинетная форма обслуживания	ес ть	-	1	Отсутствует оборудование для людей с нарушением слуха. У дверей кабинета отсутствуют тактильные информационные информационные таблички	С,Г	Установить информационную индукционную систему (индукционную петлю). Установить информационную тактильную табличку.	ТР

4. 2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	2	Отсутствует система усиления звука. У двери в музыкально-спортивного зала нет тактильной таблички для людей с нарушением зрения.	К,О,С, Г	Зал оборудовать системой усиления звука. Установить информационную тактильную табличку.	ТР
4. 3.	Прилаводная форма обслуживания	нет	-	-	Не приспособлено	-	-	-
4. 4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Не приспособлено	-	-	-
4. 5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	Не приспособлено	-	-	-
	Общие требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными, либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), наличие информирующих обозначений помещений.						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на	N	

		плане	фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		1,2	ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.

Кабинетная форма обслуживания



Фото №2

Зальная форма обслуживания



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	Не приспособлено	-	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	Не приспособлено	-	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Детский сад № 49», г. Оренбург, улица Калининградская, д.17

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фо то	Содержан ие	Значим о для инвали да (катего рия)	Содерж ание	Ви ды раб от
5. 1.	Туалетная комната	нет	-	-	Приспосо блено	все	-	-
5. 2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	Не приспосо блено	-	-	-
5. 3.	Бытовая комната (гардероб ная)	нет	-	-	Не приспосо блено	-	-	-
	Общие требовани я к зоне	Не менее одной универсальной кабины доступной для всех категорий граждан (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более. Установка поручней, штанг, поворотных и откидных сидений. Использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия. Управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-	Состояние доступности	Приложение	Рекомендации по адаптации
-----------------------------	--------------------------	------------	------------------------------

функциональной зоны	<*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)			(вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСП
Душевая/ ванная комната	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСП
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: данной структурно-функциональной зоны на объекте не требуется (посетителей одновременно менее 50 человек и продолжительность нахождения в здании менее 60 мин.

Приложение № 5

Фото № 1



Фото № 2



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 49», г. Оренбург, улица Калининградская, д.17
(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/ п	Наименование функци- ональн- о- планир- овочног- о элемент- а	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N н а п л а н е	N ф о т о	Содержани- е	Зна- чим- о для инв- али- да (кат- егор- ия)	Содержание	Вид ы раб- от
6. 1.	Визуал- ьные средств- а	есть	-	-	На объекте отсутствую- т визуальны- е устройства и средства информаци- и, используе- мые для вспомогате- льного управления движением	К,С, Г	Разместить цветографичес- кие указатели и знаки, в том числе цветовую разметку, щиты, стенды, электронные табло, мониторы, тактильные таблички и схемы с рельефным	6.1

					и поведение м посетителе й из числа инвалидов и МГН		шрифтом на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 от уровня пола.	
6. 2.	Акусти ческие средств а	нет	-	-	На объекте отсутствуют звуковая навигацион ная система, звуковые маяки, вспомо гательные слуховые устройства систем усиления слышимост и	С,Г	Объект оборудовать индукционным и системами, пассивными инфракрасным и системами, которые позволяют облегчить восприятие аудио информации людям с нарушением слуха	6,2
6. 3.	Тактил ьные средств а	есть	-	1	При открывани и входной двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна перед дверью отсутствую т предупре ждающие тактильно – контрастны	-	При открывании двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью установить предупреждаю щие тактильно – контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм. Установить	6.3

					е указатели. У дверей кабинета заведующе го и музыкальн ого зала отсутствую т тактильные информаци онные таблички	информационн ую тактильную табличку с использование м рельефных знаков и символов, расположив её со стороны ручки, на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери.	
	Общие требова ния к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих рассмотрению и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией					

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования

				ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		1	ТР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 49»

ГРАФИК РАБОТЫ:

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА	С 07.00 ДО 19.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ	ВЫХОДНЫЕ ДНИ

460029, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ,
УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 17



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад № 49»
График работы:
Понедельник - Пятница с 07.00 до 19.00
Суббота - Воскресенье выходные дни
460029, Оренбургская область, город Оренбург,
улица Калининградская, дом 17